

Č. j.: ORM/1130/25/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková  
Telefon: 376 347 255  
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího  
řízení, kteří si vyzvedli nebo  
vyzvednou zadávací dokumentaci*

*prostřednictvím el. nástroje E-ZAK*

Datum: 10.04.2025

**Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 4 – nadlimitní veřejná zakázka na  
dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., otevřené řízení (dále jen „zákon“)**

**„Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická v Klatovech“**

V souladu s § 98 a § 99 zákona zadavatel vysvětluje / doplňuje / mění zadávací dokumentaci takto:

Zadavatel je na upozornění projektanta nucen ještě poupravit specifikaci gastrospotřebičů. Předchozí záměna umožňovala použít spotřebiče s vyšším než projektovaným příkonem. Na tuto úpravu však není dimenzována stávající elektroinstalace v kuchyni (přívodní kabely, jištění). Ve specifikaci spotřebičů došlo k drobným úpravám parametrů, které umožňovaly tolerance.

**Závěr:**

Toto vysvětlení / změna / doplnění ZD včetně příloh je uveřejněno na profilu zadavatele [Přehled - E-ZAK Klatovy](#) v detailu uvedené zakázky. Při zpracování nabídky vycházejte ze Specifikace spotřebičů ze dne 10.04.2025.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením / změnou / doplněním ZD zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek do 30.04.2025, 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ

Příloha:  
Specifikace spotřebičů z 10.04.2025